

Montáž NN vzdušného kábla NFA2X 4x120 mm<sup>2</sup>  
 dĺžka trasy 96m, dĺžka celkom 110m  
 (rieši PD 14043-Ovčársko-Kľuky-Rozšírenie VNS)

Montáž zemného kábla 3xNA2XS(F)2Y 1x70RM/16 12,7/22kV  
 dĺžka trasy 315m, dĺžka celkom 3x330m

Montáž zemného kábla 2x3xNA2XS(F)2Y 1x70RM/16 12,7/22kV  
 dĺžka trasy 3m, dĺžka celkom 2x3x18m  
 (rieši PD 14043-Ovčársko-Kľuky-Rozšírenie VNS)

VN Rozvádzač  
 (rieši PD 14043-Ovčársko-Kľuky-Rozšírenie VNS)

križovanie zotrúbeného vedenia toku riešenia prevlakom


existujúce VN vedenie v majetku SSD,a.s.

existujúce NN vedenie v majetku SSD,a.s.

navrhované NN vedenie

navrhované VN vedenie

NAPÁJACIA MISTAVA:  
 VN - 3 50Hz, 22kV, VIT  
 NN - 3PEN, 50Hz, 400/230V TN-C  
 OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  
 - PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ VN:  
 OCHRANA KRYTOM, ZÁBRANOU, PREKÁŽKOU, IZOLÁCIOU  
 - PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ VN:  
 OCHRANA UZEMNENÍM S NEPRIAMO UZEM. NEUTRÁL. BODOM  
 - PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ NN:  
 OCHRANA IZOLÁCIOU  
 OCHRANA KRITÍM ALEBO PRIEHRADKAMI  
 DOPLŇKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI  
 - PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ NN:  
 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA  
 DOPLŇKOVÁ OCHRANA ROZPOJOVANÍM  
 PROSTREDIEM VNÚTORNÉ PRIESTORY  
 NÁMRAZOVÁ OBLASŤ: I2 (Stredná)

táto situácia je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o umiestnení stavby zo dňa 27.08.2021 pod č. 2021/113/0071/DOL podpis 

PROJEKTANT :	Ing. Martin Mišík
KRESLIL :	Ing. Martin Mišík
HIP :	Ing. Martin Mišík
INVESTOR :	SSD,a.s., Prl Rajčianke 2927/B, 010 47 Žilina
NÁZOV STAVBY (OBJEKT) :	13859 - Ovčársko - Kľuky + Zahusenie TS
OBSAH VÝKRESU :	SITUÁCIA VN, NN - navrhovaný stav

Projekt: Sitovacia, s. r. o.	
A. Pietra 10645/17, 036 01 Martin	
ICO: 46 809 040,	
IČ DPH: SK 2023594661	
-2-	
DÁTUM :	11/2020
FORMÁT :	2x A3
MIERKA :	1 : 2000
STUPEŇ :	DSP
ČÍSLO VÝKRESU :	ARCHÍV. ČÍSLO:
1B1-1/20	1120181

trasy 168m, délka celkom 178m

Montáž NN zemného kábla (N)AYY-J 3 x 240+120 SM/SM  
PRISc.1-PRISc.2, délka trasy 100m, délka celkom 112m

Montáž NN zemného kábla (N)AYY-J 3 x 240+120 SM/SM  
PRISc.1-PRISc.3-PRISc.4, délka trasy 164m, délka celkom 174m

Montáž NN zemného kábla (N)AYY-J 3 x 240+120 SM/SM  
PRISc.3-PRISc.5-PRISc.6, délka trasy 141m, délka celkom 151m

Montáž NN zemného kábla (N)AYY-J 3 x 240+120 SM/SM  
PRISc.5-exist PRISc.2, délka trasy 111m, délka celkom 115m

Kľuky

Viešky

Kľuky

