

Montáž NN vzdušného kábla NFA2X 4x120 mm<sup>2</sup>  
dĺžka trasy 96m, dĺžka celkom 110m

Montáž zemného kábla 2x3xNA2XS(F)2Y 1x70RM7/6 12.7/22kV  
dĺžka trasy 3m, dĺžka celkom 2x3x18m


Tato situácia je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o umiestnení stavby číslo 51.08.2021  
pod č. 2021/114/0680/DOL

**Legenda:**

- existujúce VN vedenie v majetku SSD, a.s.
- existujúce VN vedenie v majetku SSD, a.s.
- existujúce NN vedenie v majetku SSD, a.s.
- - - navrhované VN vedenie
- - - navrhované NN vedenie
- ochranné pásmo VN, NN vedenia

**NAPÁJACIA SÚSTAVA:**  
VN - 3 50Hz, 22kV/IT  
Precíznie 3PEN, 50Hz, 400/230V/TN-C  
**OGCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:**  
- PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ VN:  
OGCHRANA KRYTOM, ZABRANOU, PREKÁŽKOU, IZOLÁCIOU  
- PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ VN:  
OGCHRANA UZEMNENÍM S NEPRIAMO UZEM. NEUTRÁL. BODOM  
- PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ NN:  
OGCHRANA IZOLÁCIOU  
OGCHRANA KRITÍM ALEBO PRIEHRADKAMI  
DOPLNKOVÁ OGCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI  
- PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ NN:  
SAMOČINNÝM ODROJENÍM NAPÁJANIA  
DOPLNKOVÁ OGCHRANA POŠKOJOVANÍM  
PROSTREDIE: VNÚTORNÉ PRIESTORY  
NÁMRAZOVÁ OBLASŤ: I2 (Stredná)

PROJEKTANT	Ing. Martin Mišík
KRESLIL	Ing. Mar. Mišík
HIP	Ing. Martin Mišík
INVESTOR	SSD, a.s., Pri Račianke 2927/B, 010 47 Žilina
NÁZOV STAVBY (OBJEKT)	14043 - Ovčiarsko - Kľuky - Rozšírenie VNS
OBSAH VÝKRESU	SITUÁCIA VN, NN - navrhovaný stav



ROEI - Slovakia, s. r. o.  
A. Pietra 10645/17, 036 01 Martin  
ICO: 48 809 040  
IČ DPH: SK 2023594661

DAŤUM	11/2020
FORMÁT	A3
MIERKA	1 : 2000
STUPEŇ	DSP
ČÍSLO VÝKRESU	ARCHÍV. ČÍSLO: 182-1/20 1120182

