

PHe
4,5bar
437,20m.n.m

VEREJNÝ VODOVOD OCEĽ DN100

ČS


ZÚ VETVA1
kmo,000

Bod napojenia na vodovod

Sp

VETVA

VEREJNÝ VODOVOD OCEĽ DN100





LEGENDA


- ■ ■ ■ ■ ■ — HANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA
- — — — — VEREJNÝ VODOVOD OCEĽ DN100 - EXISTUJÚCI
- PHe PODZEMNÝ HYDRANT - EXISTUJÚCI
- ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO VODOVODU
- — — — — POTRUBIE POLYETYLÉNOVÉ TLAKOVÉ HDPE D110x6,6 - NAVRHOVANÝ VODOVOD
- — — — — POTRUBIE POLYETYLÉNOVÉ TLAKOVÉ HDPE D32x3,0 - VODOVODNÉ PRÍPOJKY
- Šp POSÚVAČ DN100 SO ZEMNOU SÚPRAVOU A POKLOPOM
- PH1 PODZEMNÝ HYDRANT DN80 - VZDUŠNÍK
- NP NAVRTÁVACÍ PÁS FRIALEN DAV (Kit) PE 100, SDR11, PN 16 110/32 - 5ks

POZNÁMKA

- PRED ZAČATÍM ZEMNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ VEDENIA. PRI ICH KRIŽOVANÍ A SÚBEHU JE NUTNÉ DODRŽAŤ NORMU STN 736005.
- HLBKA VODOVODNEJ PRÍPOJKY JE 1500MM POD ÚROVEŇ TERÉNU.

Táto situácia je rozhodnutá súčasťou rozhodnutia o umiestnení stavby zo dňa 30.09.2021 pod č. 2021/087/0820/DOL podpis *[Signature]*

PRÍPOJKY K JEDNOTLIVÝM PARCELÁM SA ZREALIZUJÚ 1m ZA HRANICU PARCELY A ZASLEPIA SA.



VŠETKY INŽINIERSKÉ SIETIE PRED ZAČATÍM PRÁC VYTÝČIŤ, OZNAČIŤ A OCHRÁNIŤ PRED POŠKODENÍM.

investor/stavebník:	Green Way development s.r.o., Predmestská 20, 010 01 Žilina, IČO: 50 727 095	
autor projektu:	Ing. KYPUS Rastislav	
generálny projektant: office:	Ing. KYPUS Rastislav K project, s.r.o., Hollého 11, 010 01 Žilina +421903545821, www.kproject.sk, kypus@kproject.sk	
kontroloval/zodpov.projektant:	Ing. REMIŠ Miloslav	 info@kproject.sk 0903545821 www.kproject.sk
vypracoval:	Ing. REMIŠ Miloslav	
katastrálne územie:	OVČIARSKO	AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
parcela číslo:	114/1,2	
název stavby:	ROZŠÍRENIE VODOVODU	 sada číslo: Stavebný objekt číslo:
vykres:	SITUÁCIA	
dátum:	10.2020	SO - 01-05
formát:	6xA4	
stupeň:	DSP/DUR	
profesia:	VODNÉ HOSPODÁRSTVO	
mierka:	čís.výkresu:	
	1:250	01

HDPE D110x6,6 - 171m



471 m²

492 m²

PRIPOLKA 1
HDPE Ø102,5mm
PREDMETOM SAMOSTATNEJ PD

PRIPOLKA 2
HDPE Ø102,5mm
PREDMETOM SAMOSTATNEJ PD

PRIPOLKA 3
HDPE Ø102,5mm
PREDMETOM SAMOSTATNEJ PD

PRIPOLKA 4
HDPE Ø102,5mm
PREDMETOM SAMOSTATNEJ PD

NP

NP

NP

NP